



"Vagyonvill"-Debrecen vagyonvédelmi Kft.
4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 62. sz.
www.vagyonvill.hu

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

Meglévő Egykori Iskola Átalakítása Munkásszállóvá
4220 Hajdúböszörmény,
Dobó István utca 2. sz. Hrsz.: 8085

	<u>Anyag</u>		<u>Munkadíj</u>		<u>Összesen</u>
Tűzjelző rendszer	-	Ft	-	Ft	- Ft
ÁFA				0 Ft	
Összesen (bruttó)				0 Ft	

Debrecen, 2019. október

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Szemán Gábor".

Szemán Gábor

Tűzjelző rendszer

1.	Labor Strauss BC-600 tűzjelző központ 1 hurkos kiépítésben tápegységgel				
	1 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
2.	12V/18Ah akkumulátor				
	2 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
3.	FI750/B érzékelő aljzat				
	44 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
4.	FI750/O optikai füstérzékelő				
	43 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
5.	FI750/T hősebesség érzékelő				
	1 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
6.	FI700/MCP kézi jelzésadó				
	4 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
7.	Kézi jelzésadó utánvillágító tábla				
	4 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
8.	CWSO-SS-S1 Beltéri evakuációs hangjelző				
	14 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
9.	CWSS-SS-S1 Kül/Beltéri evakuációs hang-, fényjelző				
	1 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
10.	FI700/M1OUT felügyelt kimeneti modul				
	1 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
11.	24 V/3 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva				
	1 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
12.	12 V/7 Ah-s akkumulátor				
	2 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	
13.	Feliratozás TVMI szerint				
	48 db	a:	- Ft		
		d:		- Ft	

14.	Jb-Y(St)Y 1x2x1 tűzjelző kábel					
	410	m	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
15.	SR14H 1x2x1 E30 tűzálló kábel					
	290	m	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
16.	Tűzálló kábel alaktartó rögzítése					
	290	m	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
17.	MÜ III 23, vékonyfalú cső, hajlékony szigetelő védőcső, kemény PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, szerelt falba, vagy falhoronyba mennyezetbe süllyesztetten szerelve elágazó és szerelvénydobozokkal, Ø 23 mm helyreállítás nélkül					
	320	m	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
18.	Szerelési és egyéb rezsianyagok					
	1	kltg	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
19.	Működtető program elkészítése, zónakialakítás és érzékelő/cím besorolás, a program letöltése előzetesen felszerelt, alap programozott és ellenőrzött központi egységre					
	1	kltg	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
20.	Rendszer globális működési próbája ellenőrzések/tesztelések/beállítások dokumentálása, a használatba vételhez szükséges részletességgel					
	1	kltg	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
21.	Részvétel a használatba vételi eljáráson, oktatás					
	1	kltg	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
22.	Engedélyezési terv készítése hatósági ügyintézés					
	1	kltg	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
23.	Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a használatba vételhez szükséges részletességgel, kinyomtatása 3 példányban, és 1 példány elektronikus adathordozón					
	1	kltg	a:	-	Ft	
			d:			- Ft
ÖSSZESEN				-	Ft	- Ft