JELMAGYARÁZAT

——— Fűtési előremenő vezeték (70°C)

- - - Fűtési visszatérő vezeték (50°C)

Sarok kiviteli termosztatikus radiátor szelep

Sarok kiviteli mechanikus radiátor szelep

Sarok kiviteli visszatérő csavarzat

MEGJEGYZÉS:

A radiátorok egységesen 15,0x1,2 Geberit Mapress csőveI kötendő be.
A nem jelölt csövek Geberit Mapress cső.
A szabadon szerelt csővezetékek légtelenítéséről,
üríthetőségéről a helyszíni Függvényekben gondoskodni kell.

HADIMÁSI SÁNDOR
0630-808-2625
4220 Hajdúböszörmény Damb utca 5. szám

MEGRENDELŐ:
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt
4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 4.sz.

ÉPÍTÉSI HELY:
4220 Hajdúböszörmény Dobó István utca 2.sz. Hrsz.:8085
Meglévő egykori iskola átalakítása munkaszállóvá

TERVEZŐ:
Hajdúhát Tanácsadó Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth utca 2. Tel.: 06-52/ 561-000

TÉRKÉPI MUNKARÉSZ:

TÉRKÉPI MUNKARÉSZ:

FAZ MŰVELETEK:
Fűtésszerelés
Alaprajz

Dátum: 2019.09.16.
M= 50
Rajzszám: GF-01