


LEÁGAZÁS SZÁM		V	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
MEGNEVEZÉS		Betáp	Világítás	Kazán 1	Kazán 2	Fűtés keringt.sziv.	Fűtés keringt.sziv.	Fűtés keringt.sziv.	Kazán vez.szab.	Cirk. HMV
TELJESÍTM. [kW]		5/3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
ÁRAMERŐSSÉG [A]										
VEZETÉK	TIPUS	MCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu
	KER.(mm ²)	5x6	5x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2019.09.27	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ I. U. MUNKÁSSZÁLLÓ			
			MEGBÍZÓ:	TERV:	LAPOK SZ3	ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-5
				KAZÁNHÁZ ELOSZTÓ	LAP:1	IR.VEZ.:	RAJZ JEL:



LEÁGAZÁS SZÁM		E8	E9	E10	E11	E12			
MEGNEVEZÉS		230V dugalj	400V dugalj	HMV sziv.	HMV sziv.	Tartalék			
TELJESÍTM. [kW]		1,0	2,2	0,2	0,2				
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
VEZETÉK	TIPUS	MBCu	MBCu	MBCu	MBCu				
	KER.(mm ²)	3x2,5	5x2,5	3x1,5	3x1,5				


A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	2019.09.27	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ I. U. MUNKÁSSZÁLLÓ			
			MEGBÍZÓ:	KAZÁNHÁZ ELOSZTÓ	LAPOK SZ3	ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-5
					LAP: 2	IR.VEZ.:	RAJZ JEL:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SCHRACK WSM (IP55)

FALRA SZERELVE



A terven szereplő alkatrészek tipusa SCHRACK									
MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	SASVÁRI GÁBOR	LÉTESÍTMÉNY:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ I. U.	2019.09.27	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
				V-T(18)/09-0234		MUNKÁSSZÁLLÓ			
			MEGBÍZÓ:		TERV:	KAZÁNHÁZ ELOSZTÓ	LAPOK SZ3	ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-5
							LAP:3	IR.VEZ.:	RAJZ JEL: